



NOTA:  
 LA ALTURA H DELA BASE DEPENDE DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS,  
 PERO LA PARTE MAS BAJA DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEBE ESTAR  
 SIEMPRE POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DE LAS BOMBAS.

PESO NETO: 1880  
 PESO EN OPERACION: 5190



NOTA: MEDIDAS EN : mm



**GLACIAR INGENIERIA S.A.S.**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERIA**

NOMBRE: TORRE DE ENFRIAMIENTO GLC-90902P150-2

DISEÑO: DPTO DE ING ESCALA: 1:50 DIBUJO: CFP

APROBO: Carlos P. FECHA: 04/09/2018 ARCHIVO: GLC-90902P150-2